



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü



Sayı : 60741449-620/610
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

7/17566
GK 26

İlgi : 17.10.2024 tarih ve 120.07- 1514450 sayılı yazıları.

Karabük Milletvekili Sayın Cevdet AKAY tarafından verilen "Kapatılan Eskipazar Entegre İlçe Devlet Hastanesinin zemininin çökmesine ilişkin" 7/17566 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
Sağlık Bakanı

EKLER:
Ek-1 Önerge Cevabı

Karabük Milletvekili Sayın Cevdet AKAY tarafından verilen "Kapatılan Eskipazar Entegre İlçe Devlet Hastanesinin zemininin çökmesine ilişkin" 7/17566 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

Soru 1- Eskipazar Entegre İlçe Devlet Hastanesi'nin yer seçimi nasıl yapılmıştır? Yer seçimi konusunda görevlendirilen uzman kişiler hakkında idari ve adli soruşturma yapılmış mıdır? Yapılmamışsa sebebi nedir?

Soru 2- Kamu kaynaklarıyla yapılan hastanenin kullanılamaz hale gelmesinin sorumluları tespit edilmiş midir? Sorumlular hakkında idari ve adli süreç başlatılmış mıdır?

Soru 3- Hastaneyi inşa eden firma fizibilite çalışması yapmamış mıdır?

Soru 4- Hastaneyi yapan firmanın bu konuda bir kusuru var mıdır? Kusuru tespit edilmişse bir işlem yapılmış mıdır?

Soru 5-Hastanenin tadilat çalışmalarının masrafları kamu kaynaklarından mı karşılanacaktır? Hastaneyi yapan firma hakkında yasal sorumluluk kapsamında tazminat istenmiş midir?

Soru 6- Eskipazar Entegre İlçe Devlet Hastanesi'nin akıbeti nedir? Yeniden hizmete açılacak mıdır? Sağlamlığı konusunda bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmışsa bu çalışmanın sonucu nedir?

Cevaplar:

Bakanlığımız, yatırım öncesi tüm sağlık tesislerinde olduğu gibi Eskipazar yeni İlçe Hastanesi yatırımı için de detaylı olarak fizibilite yapmıştır.

Yatırımın gerçekleştirildiği taşınmaz için imara (yapılaşmaya) esas etüdün yapıldığı, sahanın imara açık olduğu, imar yasaklı alan olmadığı ve ilgili belediyesince parsel bazında hazırlatılan ve 30/12/2008 tarihinde Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından, 12/02/2008 tarihinde de Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karabük İl Müdürlüğü tarafından onaylanan zemin etüt raporunda parselin bulunduğu saha için kütle hareketleri riskinin olmadığı görüldüğü yatırım bu alan üzerine planlanmıştır.

Ayrıca, Bakanlığımız tarafından da 12/01/2014 tarihinde imara esas zemin etüt raporu hazırlatılmıştır.

Zemin etüt raporlarının hazırlandığı tarihlerde yürürlükteki mevzuatlarda sondaj derinliklerinin 10-20 metre seviyelerinde olması gerektiği bildirilmekte idi. Netice itibarıyla bu derinliklerdeki sondajlarda, zamanla 40-60 metre derinlikte oluşabilecek bir kayma hattını tespit etmek mümkün olmamıştır.

Gerek hastane inşaatı yüklenicisi gerekse süreç içerisinde hizmeti bulunan personellere yönelik herhangi bir adli veya idari işlem yürütülmemektedir.

Geçen süre zarfında Bakanlığımızca hastane arazisi ve arazinin civarına yönelik olarak geoteknik değerlendirme raporu ve heyelan önleme projesi hazırlatılmış olup, 2019 yılı teknolojik imkanları çerçevesinde önerilen yöntemin maliyetinin yüksek olması ve imalatların görece vakit alması nedenleri ile can ve mal güvenliği açısından mevcut durumun risk teşkil etmesi nedeniyle hastane binası boşaltılmıştır.

Şu aşamada alternatif çözüm yöntemleri üzerinde değerlendirme süreci devam etmektedir.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.