



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



2025 AİLE YILI

7/31771

GÜNLÜDÜR

22 Eylül 2025

Sayı : 64272063-610-353556


Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/31771)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 07/08/2025 tarihli ve E-43452547-120.07-1677855 sayılı yazınız.

Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/31771 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: 7/31771 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖMER FARUK
GERGERLİOĞLU'NUN YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN CEVAPLAR**

**DÖNEM
28/3**

**ESAS NO
7/31771**

Önergede bahsi geçen Kocaeli ilimizin İzmit ilçesi Orhan Mahallesi'nde özellikle temmuz ayında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen hava sıcaklıkları sebebiyle Metin Alan RMU Kabininde dahili açmalar yaşanmış ve bu durum elektrik kesintilerine yol açmıştır. Gerçekleşen bu kesintilerin çözümü için bahsi geçen kabindeki trafoya soğutma fanı monte edilerek gerekli iyileştirmeler yapılmış ve kesintiler minimize edilmiştir.

Diğer taraftan bahsi geçen uzun süreli kesinti ise 14 Mayıs 2025 tarihinde SCADA Genişleme Projesi kapsamında Naki Önder Kabininde 00:00 – 09:00 saatleri arasında yapılmış ve 00:09'da başlayan kesinti 08:39'da tamamlanmıştır. Bu çalışma ile kabinde bulunan 5 kesicili giriş-çıkış, 1 trafo koruma hücrelerinin SCADA dönüşümü ve bağlantı testleri (PTP) gerçekleştirilmiştir. Bölgedeki kullanıcıların minimum seviyede kesintiden etkilenmeleri için çalışma gece olacak şekilde planlanmıştır.

İlgili kesintileri azaltmak için Kocaeli 380 Trafo Merkezi'nin yanında yer alan Elektrik Dağıtım Kabininde Ağustos ayı içerisinde gerekli teknik çalışmalar yapılarak kabin devreye alınmıştır. Bunun yanında SCADA Genişleme Projesi kapsamında İzmit Orhan Mahallesi'nde elektrik şebekesinin otomasyonunu ve güvenilirliğini artırmak için SCADA dönüşüm çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar ile şebekenin uzaktan izleme ve yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi suretiyle hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte Orhan Mahallesi'nde hizmet kalitesini arttırmak amacı ile Cedit Mahallesi Çınarlı Camii Trafo Deplase ve Alternatif Besleme Projesi geliştirilmiş olup, bu projenin 2026 yılında tesis edilmesi planlanmaktadır.

Gerçekleşen kesintiler ayrıca ilgili dağıtım şirketlerinin internet adreslerinde yayımlanmakta olup, bu bilgiler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na (EPDK) aylık olarak bildirilmektedir. Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi (TEDAŞ) ve EPDK nezdinde yapılan çalışmalar ile bu kesintiler detaylı olarak incelenmekte ve kesintilerin önlenmesi için yatırım ve bakım programları oluşturulmaktadır. Meydana gelen elektrik kesintilerine yapılan önleyici ve koruyucu bakım onarım çalışmaları ile anında müdahale edilmekte, faaliyet alanındaki elektrik tesislerine yönelik periyodik arıza önleyici bakım programları uygulanmaktadır. Ayrıca planlı elektrik kesintisi yapılacak olan bölgede yer alan tüm kullanıcılara 48 saat öncesinden ilgili şirketin internet sayfasından ve SMS gönderilmek suretiyle bilgilendirme yapılmaktadır.