



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı : 64272063-610- **291286**
Konu : Yazılı Soru Önergeleri
(7/16978,7/16983,7/16984)

GÜNLÜDÜR
08 Kasım 2024


7/16978 GK 21
7/16983-16984 GK 21

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 09/10/2024 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1508264 sayılı yazınız.

Kars Milletvekili Sayın İnan Akgün ALP'in tarafıma tevcih ettiği 7/16978,7/16983 ve 7/16984 esas nolu yazılı soru önergeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: 7/16978, 7/16983, 7/16984 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**KARS MİLLETVEKİLİ SAYIN İNAN AKGÜN ALP'İN
YAZILI SORU ÖNERGELERİNE İLİŞKİN CEVAPLAR**

DÖNEM
28/3

ESAS NO
7/16978,
7/16983,
7/16984

Kars ilimizin Kağızman ilçesi Güvendik Köyü'nün güvenlik gerekçesiyle boşaltılması, Çiçekli Köyü'nün ise heyelanlı bölge ilan edilmiş olması sebebiyle bu köylerimizin elektrik dağıtım hatlarına yapılacak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilememiştir.

Susuz ilçesi Ermişler Köyü ile ilgili olarak ise; Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin "Bağlantı Görüşü" başlıklı 10'uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan; "*Meskun mahal dışında bulunan kullanım yerlerinde bağlantı taleplerinin AG seviyesinden karşılanabilmesi için bir dağıtım trafosundan beslenebilecek şekilde en yakın dağıtım şebekesine, tarımsal sulamaya dayalı talepler hariç, fiili şebeke güzergahına göre uzaklığı iki km'ye kadar olan kullanım yerleri için en az beş ve uzaklığı beş km'ye kadar olan kullanım yerleri için en az on kullanım yerine ilişkin bağlantı başvurusunun yapılmış olması gerekir. Bu kapsamda bulunan kullanım yerlerine ilişkin bağlantı hattı mesafesi her bir kullanım yeri için iki yüz metre olarak uygulanır.*" hükmü çerçevesinde bu bölgemizin durumu, ilgililer tarafından aynı Yönetmelikte belirtilen gerekli evrakların ibrazı ile yeterli sayıda bağlantı müracaatı yapılması durumunda gündeme alınabilmektedir.

Bu çerçevede Ermişler Köyü'nden ilgili elektrik dağıtım şirketine yukarıda bahsi geçen evraklar tamamlanarak yapılmış herhangi bir başvuru bulunmamaktadır.