



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-610 - 13812862
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

14 Ekim 2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekilllerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



Murat KURUM
Bakan

EK:
-Dosya (1 Takım)

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU'NUN
TBMM 7/22420 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI

7/22420
GK 94

SORULAR

Basında yer alan bilgide; "Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gaz dolum tesisindeki koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Azot protoksit üretim kazanının aşın ısınmasından dolayı oluşan gaz sızıntısı, ekipler tarafından bertaraf edildi. Başiskele ilçesi Karadenizler Mahallesi Başyığıt Caddesi'nde bulunan endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisinde yoğun koku geldiğini fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Azot protoksit üretim kazanının fazla ısınmasından dolayı sızan gaz, ekiplerce bertaraf edilerek kazan soğutuldu. " ifadeleri yer almaktadır.

Bu bağlamda;

- 1)Basında yer alan iddialar doğru mudur?
- 2)Sızan gazın insan sağlığına ve çevreye zarar verme ihtimali var mı?
- 3)Gazın sızma sebebi nedir?
- 4)Gaz dolum tesisinde bir daha gaz sızıntısı yaşanmaması için ne tür önlemler alınmaktadır?
- 5)Gaz sızıntısı nedeniyle firmaya herhangi bir yaptırım uygulandı mı? Eğer uygulandıysa yaptırımın içeriği nedir?

CEVAPLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bilgide;

Bahsi geçen olay sonrası düzenlenen itfaiye raporuna göre yangın söndürme sistemlerinde, elektrik panolarında ve tesis içerisinde hasar oluştuğunun tespit edildiği, sonuç itibarıyla yangın emniyet raporunun geçersiz hale geldiği,

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen kararı ile yangın emniyet tedbirleri alana kadar firmanın faaliyetten men edildiği ve bu karar sonrasında yangın, emniyet konusundaki tedbirlerini tamamlayan firmanın tekrar faaliyete geçtiği belirtilmiştir.