



T.C.  
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı



2025 AİLE YILI

7/25182 66 123

GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610- 322 75 7

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/25182)

17-04-2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 18/03/2025 tarihli ve E-43452547-120.07-1600185 sayılı yazınız.

Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/25182 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.

  
Alparslan BAYRAKTAR  
Bakan

Ek: 7/25182 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖMER FARUK  
GERGERLİOĞLU'NUN YAZILI SORU ÖNERGESİNE  
İLİŞKİN CEVAPLAR**

**DÖNEM**  
**28/3**

**ESAS NO**  
**7/25182**

Önergeye konu Yıldız Evler trafosunda herhangi bir yangın çıkmadığı, bölgenin enerjilendirilmesini sağlayan tesisteki AG dağıtım panosunda yer alan dikey sigortalı yük ayırıcısında ark oluştuğu tespit edilmiş olup, arızalanan yük ayırıcısında gerekli değişim işlemi yapılarak bölgeye yeniden enerji verilmiştir. Ayrıca söz konusu trafoda puant ölçümleri yapılmış ve ölçüm sonucunda trafonun kapasitesinin yeterli olduğu belirlenmiştir.

Bununla birlikte mevzuattaki yükümlülüklerle ilişkin lisanslarında belirtilen bölgede dağıtım hizmeti veren elektrik dağıtım şirketleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında periyodik olarak denetlenmekte, icra edilen denetimler neticesinde tanzim edilen inceleme ve denetim raporları da gereği için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ya gönderilmektedir. Söz konusu raporların 6446 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat kapsamında değerlendirilmesi neticesinde mevzuata aykırı faaliyetleri sabit görülen elektrik dağıtım şirketleri hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.