



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



2025 AİLE YILI

Sayı : 64272063-610- **350889**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/31037)


7/31037
GÜNLÜDÜR
08 Eylül 2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 28/07/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1671563 sayılı yazınız.

Giresun Milletvekili Sayın Elvan IŞIK GEZMİŞ'in tarafıma tevcih ettiği 7/31037 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**GİRESUN MİLLETVEKİLİ SAYIN ELVAN IŞIK
GEZMİŞ'İN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

**DÖNEM
28/3**

**ESAS NO
7/31037**

Giresun ilimiz, Şebinkarahisar ilçesi, Çiftlik Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Hazine'ye ait olan 863 ada ve 28 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki boru hattı geçiş güzergahında çalışma yapılması planlanmış, ancak FİSKOBİRLİK Sınırlı Sorumlu Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü'nce yapılan talepte; boru hattı geçiş güzergahının planlandığı şekilde yapılması halinde kurulu güneş santralinin bütünlük arz eden çalışmasında öngörülmeleyen aksamalar olacağı, mevcutta araziye çakılı/beton imalatıyla tutturulan konstrüksiyon ve döşeli yeraltı OG/AG kablolarının ve ek aparatların tekrar kullanılamayacağı, arazi koşulları sebebiyle afaki/öngörülemeyen maliyetler oluşacağı, buna karşın bitişik arazilerin de aynı şekilde Hazine'ye ait olduğu ve bu arazilerin ham toprak vasfında ve boru hattı güzergahı/imalatına uygun olduğu belirtilerek bu gerekçeler çerçevesinde projenin revize edilmesi istenmiştir.

Yapılan incelemeler neticesinde önerilen alternatif güzergâhın Hazine adına kayıtlı ve cinsi "ham toprak" olan ve orman vasfı olmayan arazi olduğu tespit edilmiş olup, ayrıca FİSKOBİRLİK Genel Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda mevcut kurulu yenilenebilir enerji yatırımına zarar verilmemesi, EN/ISO 21857 standardında belirtildiği üzere GES ve OG/AG kablolarından kaynaklı oluşacak DC enterferansların doğal gaz boru hattını korozyona uğratmaması ve boru hattı boyunca entegre olarak tesis edilen katodik koruma sistemine zarar verilmemesi amacıyla bahse konu güzergâh değişikliği yapılmıştır.

Revize güzergâhın geçtiği 864 ada 1 parsel numaralı arazi Hazine adına kayıtlı olup, bu doğrultuda taşınmazın irtifak hakkı alanının Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne devrine ilişkin süreçler Şebinkarahisar Milli Emlak Şefliği nezdinde yürütülmüştür.

Revize güzergâh, cinsi "ham toprak" olan ve orman vasfı olmayan bu arazide ağacın en az olduğu kayalık bir bölgeden geçirilmiştir. Bu geçiş esnasında zorunlu olarak toplam 36 adet fidan sökülmesi olmasına karşın, sökülen fidanlar ile birlikte toplamda 50 adet fidan aynı parsel üzerinde farklı yerlere tekrar dikilmiştir.