



T.C.  
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı


Sayı :30824082-610-**13094613**  
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

22 Temmuz 2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

  
Murat KURUM  
Bakan

EK:

-Liste ve Ekleri (1 Takım )

**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ  
SAYIN ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU'NUN  
TBMM 7/27453 ESAS SAYILI  
YAZILI SORU ÖNERGESİNE  
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR**

**SORULAR**

Basında yer alan bilgide; “SEDAŞ'ın Kocaeli Kartepe Ulus Pazarında yapması gereken elektrik bakım onarımını Kartepe Belediyesinin üstlenmesi 101 bin 913 TL zarara yol açtı. Kartepe Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısında belediyenin 2024 yılı denetim raporu açıklandı. Raporda şu ifadeler yer aldı: “1910 yevmiye numarası ile Ulus Pazarı elektrik ana besleme hattı bakım onarım gideri olarak 101.913,00 TL harcama yapılmıştır. SEDAŞ'ın yapması gereken bu bakımın belediye tarafından yapılması kamu zararına yol açmıştır.” İfadeleri yer almaktadır.

**Bu bağlamda,**

- 1- Basında yer alan iddialar doğru mudur?
- 2- Kartepe Belediyesi SEDAŞ'ın yapması gereken bakım onarım işini neden üstlenmiştir?
- 3- Oluşan 101.913,00 TL'lik kamu zararının SEDAŞ tarafından karşılanması için Kartepe Belediyesi ne yapmayı planlıyor?

**CEVAPLAR**

Kartepe Belediye Başkanlığı'ndan alınan bilgide;

Kartepe Ulus Pazarı olarak adı geçen Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan Kapalı Kent Çarşısı'nın mülkiyetinin Belediyeye ait olduğu, Kapalı Pazar Alanı'nın elektrik bakım ve onarım çalışmalarının Belediyeye bağlı teknik ekipler tarafından yapıldığı,

Ana beslenme hattında meydana gelen arızanın teknik ekipler tarafından kontrol edildiği, kontrol sonucunda yeraltı kablosunda yırtılmanın tespit edildiği, yırtılma olan yeraltı kablosunun Kapalı Kent Çarşısı'nın içinde olmasından dolayı Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'nin 17'nci maddesi kapsamında değerlendirildiği ve Belediye ekipleri tarafından hazırlanan rapora istinaden tamiratının Belediye tarafından yapıldığı,

Söz konusu Kapalı Kent Çarşısı'nın mülkiyetinin Belediyeye ait olmasından ötürü yapılan tamirat işleminin bir kamu zararı doğurmadığı belirtilmiştir.