



T.C.  
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı  
Strateji Daire Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi  
Başkanlığı  
Tarih: 25/03/2025 16:37  
Sayı: E-120.07.03-1604130  
2025 AİLE YILI

Sayı : E-44697349-610-2379868  
Konu : Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz  
YAVUZYILMAZ'ın yazılı soru önergeleri

7/19134 }  
19136 } Gk 43  
19137 }  
19138 }

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 13.11.2024 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1529598 sayılı yazınız.

Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz YAVUZYILMAZ'ın 7/19134, 7/19136, 7/19137 ve 7/19138 esas sayılı yazılı soru önergelerinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.  
Bilgilerinize arz ederim.

Abdulkadir URALOĞLU  
Bakan

Ek: Cevap Formu (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 9586298C-51D5-4D7E-8D5F-C0E0BB4685C0

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/uab-ebys>

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

KEP Adresi : [uab@hs01.kep.tr](mailto:uab@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Cahit Tanfer

TEMİZKAN

Şube Müdür V.

Telefon No: (312) 203 10 16

E-Posta:





**T.C.**  
**ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI**  
**Strateji Geliştirme Başkanlığı**

**ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN DENİZ YAVUZYILMAZ'IN**  
**7/19134, 7/19136, 7/19137 VE 7/19138 ESAS SAYILI**  
**YAZILI SORU ÖNERGELERİNİN CEVAPLARI**

10 Aralık 2023 tarihinde Zonguldak-Ankara Devlet Yolu'nun 10'uncu km'sinde jeolojik formasyonunun yapısına bağlı olarak apik arazi koşulları nedeniyle mevcut şevin akması sonucu kaya düşmesi şeklinde heyelan meydana gelmiş ve yola dökülmüştür. Yapılan proje çalışmaları sonucu, doğal yapıyı bozmadan mevcut yol platformunda güvenli trafik akışının sağlanması için 109 m uzunluğunda iki gözlü kutu kesitli betonarme heyelan koruma yapısı yapılması uygun görülmüştür. Uygulama projesinin onaylanmasına müteakip 21.08.2024 tarihinde imalatlara başlanılmış olup heyelan koruma yapısının 2025 yılının ilk yarısında tamamlanması hedeflenmektedir.

Ayrıca; (Devrek-Çaycuma) Ayrım-Zonguldak Yolu ve (Çaycuma-Zonguldak) Ayrım-Devrek-4.Bölge Hududu Yolu Yapım İşi (İhale Kayıt Numarası 2016/311909) bünyesinde çalışmalar devam etmekte olup yeni bir ihale yapılmamıştır.

Öte yandan; Dorukhan Tüneli'nin aydınlatılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Enerjiden yaklaşık %50 daha fazla tasarruf sağlanması amacıyla tünel aydınlatmalarının LED armatürlere dönüştürülmesi çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca; Dorukhan Tünelindeki her iki tüpte de kamera sistemi mevcut olup, tünel çıkışında yer alan Tünel Kontrol Merkezi'ndeki görevli personel tarafından 7 gün 24 saat izlenerek gerekli tüm kontroller yapılmaktadır.

Yeniçağa-Zonguldak Devlet Yolunun aydınlatılması ise; 27.07.2013 tarihli ve 28270 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliği'nin, 5'inci maddesi uyarınca ilgili Dağıtım Şirketi tarafından yapılmaktadır.