



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

GÜNLÜDÜR
27 Ocak 2025

Sayı : 64272063-610- **307973**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/21077)


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

7/21077
GK 76

İlgi : 31/12/2024 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1557690 sayılı yazınız.

Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer GERGERLİOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/21077 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: 7-21077 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖMER FARUK
GERGERLİOĞLU'NUN YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN CEVAPLAR**

DÖNEM
28/3

ESAS NO
7/21077

Gerçekleşen kesintiler ilgili dağıtım şirketlerinin internet adreslerinde yayımlanmakta olup, bu bilgiler aynı zamanda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na (EPDK) aylık olarak bildirilmektedir. Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi (TEDAŞ) ve EPDK nezdinde yapılan çalışmalar ile bu kesintiler detaylı olarak incelenmekte ve kesintilerin önlenmesi için yatırım ve bakım programları oluşturulmaktadır. Meydana gelen elektrik kesintilerine yapılan önleyici ve koruyucu bakım onarım çalışmaları ile anında müdahale edilmekte, faaliyet alanındaki elektrik tesislerine yönelik periyodik arıza önleyici bakım programları uygulanmaktadır.

Bu çerçevede 2021-2025 Dönemini kapsayan IV. Uygulama Döneminde Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) tarafından günümüz fiyatlarıyla 14.818.593.488,73 TL tutarında yatırım planlaması yapılmış olup, dağıtım tesislerinin bakım ve onarımlarına yönelik gerçekleştirilen bu yatırımlar çerçevesinde Kocaeli ilimizde 2023 ve 2024 yıllarının ilk 6 aylık toplam gerçekleştirmelerinde Kesinti Süre ve Sıklığı bakımından geçen yıla oranla iyileşmeler sağlanmıştır.

Yine yaşanan bildirimsiz elektrik kesintilerini minimize etmeye yönelik olarak yatırım ve koruyucu-önleyici bakım çalışmaları (ağaç kesimi, sehim alma, kuşkonmaz, izolasyon vb.) periyodik olarak sürdürülmekte olup, yanı sıra 2025 yılı içinde bölgede hayata geçirilmesi planlanan Alternatif Besleme Projesi Kapsamında; havai şebekelerin yeraltına alınması, mevcut trafolarla yenileme ve kabin tipi trafo tesis çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır.

Elektrik dağıtım şirketlerinin tedarik sürekliliği ve kalitesine ilişkin yükümlülükleri Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği (Yönetmelik) çerçevesinde düzenlenmiş olup, yıllık teknik ve teknik olmayan kayıp oranı %40'ın altında olan ilçelerde bulunan kullanıcıların Yönetmeliğin 18'inci ve 27'nci maddeleri kapsamında belirtilen yıllık kesinti eşik süre ve sayılarının aşılması durumunda tazminat hakkı doğmaktadır. Yıllık kesinti tazminatına ilave olarak günlük kesinti süresinin kentsel dağıtım bölgesinde 10 saat, kent altı dağıtım bölgesinde 11 saat ve kırsal dağıtım bölgesinde 12 saati aşan ve sebebi şebeke işletmecisi veya dışsal olan kesintiler için kullanıcıların başvurusuna gerek olmaksızın kesintiden etkilenen her bir kullanıcıya dağıtım şirketi tarafından uzun süreli kesinti tazminatı ödenmektedir.

Bununla birlikte lisanslarında belirtilen bölgede dağıtım hizmeti veren elektrik dağıtım şirketleri, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında periyodik olarak denetlenmekte, icra edilen denetimler neticesinde tanzim edilen inceleme ve denetim raporları da gereği için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gönderilmektedir. Söz konusu raporların 6446 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat kapsamında değerlendirilmesi neticesinde mevzuata aykırı faaliyetleri sabit görülen elektrik dağıtım şirketleri hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.