



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/46268-66272 GY 132

GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610- **420738**

Konu : Yazılı Soru Önergeleri (7/46268, 7/46269,
7/46270, 7/46271 ve 7/46272)


12.08.2026

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 17/07/2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1893024 sayılı yazınız.

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mahmut TANAL'ın tarafıma tevcih ettiği 7/46268, 7/46269, 7/46270, 7/46271 ve 7/46272 esas numaralı yazılı soru önergeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: Önergeler Cevabı (1 Sayfa)



**ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN MAHMUT
TANAL'IN YAZILI SORU ÖNERGELERİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

DÖNEM
28/4

ESAS NO
7/46268,7/46269
7/46270,7/46271
7/46272

İzmir Urla Trafo Merkezi'nde meydana gelen yangın, transformatöre ait buşingin (geçit izolatör) infilak etmesi sonucunda izolasyon yağının tutuşması sebebiyle çıkmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamakla birlikte, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 30 dakika içerisinde söndürülmüş, çevreye herhangi bir zarar vermemiş ve hasarlanan ana transformatör dışında diğer teçhizatlar zarar görmemiştir.

Yangın anında inkıta meydana gelmiş ve yaklaşık 46.661 abone etkilenmiş olup, olayın ardından bu abonelere elektrik arzı kademeli olarak sağlanmıştır. Söz konusu transformatörün olay öncesindeki son periyodik test ve bakımı 6 Mart 2026 tarihinde yapılmış ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ayrıca tesiste aylık düzenli İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) denetimleri yapılmakta olup, 22/05/2026 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde; yangın uyarı ve söndürme ekipmanları, hidrantlar, yangın duvarları ve saha içi bitki temizliği gibi hususlar kontrol edilmiş, tespit edilen uygunsuzluklar önceliklendirilerek giderilmiştir.

Diğer taraftan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 3. Bölge Müdürlüğü (İzmir) bünyesinde 2021 yılından günümüze kadar toplam 6 adet ark, yangın ve iş kazası vb. olay meydana gelmiş olup, Bölge Müdürlüğü hakkında 7 adedi soruşturma, 1 adedi inceleme raporu olmak üzere toplam 8 rapor düzenlenmiştir. Raporlar doğrultusunda gerekli idari ve disiplin işlemleri uygulanmış, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden hususlarda Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş olup, adli süreçlerin bir kısmı halen devam etmektedir.

Şanlıurfa ilimiz genelinde 23 adet Transformatör Merkezi (TM) ve 66 adet Enerji İletim Hattı (EİH) bulunmaktadır. Tesislerin son risk analizi 30/07/2025 tarihinde yapılmış olup, 2 yıl geçerliliğe sahiptir. Son 5 yılda tesislerde Haziran 2025'te Yazgüneşi Trafo Merkezinde bir yangın meydana gelmiş olup, bu Merkezde kalıcı çözüm sağlanarak tesis normale döndürülmüştür.

Van ilimiz genelinde 8 adet Transformatör Merkezi ve 16 adet EİH, Şırnak ilimiz genelinde 5 adet Transformatör Merkezi ile 14 adet EİH ve Mardin ilimiz genelinde ise 10 adet Transformatör Merkezi ve 29 adet EİH bulunmaktadır. Van ilimizdeki tesislerin son risk analizi 27/01/2025 tarihinde, Şırnak ile Mardin ilimizdeki tesislerin son risk analizi ise 1/11/2025 tarihinde yapılmıştır. Bu illerimizdeki tesislerde son 5 yıl içerisinde herhangi bir yangın vakası meydana gelmemiştir.

Transformatör merkezlerinde TEİAŞ standartları gereği 2 ayda bir, enerji iletim hatlarında ise 6 ayda bir termal kamera ile tarama ve kontroller yapılmakta ve tüm teçhizatların kapsamlı bakımları ise yıllık periyotlarla tekrarlanmaktadır.

Ayrıca transformatör merkezlerinde her ay düzenli İSG denetimleri gerçekleştirilir. Olası yangınların diğer ünitelere sıçramasını önlemek amacıyla merkezlerde yangın koruma duvarları bulunmakta ve yangın riski oluşturabilecek ot ve bitki temizliği rutin olarak takip edilmektedir.

Şanlıurfa, Van, Şırnak ve Mardin illerimizdeki tesisler son 5 yıl içerisinde müfettişler tarafından toplam 4 kez (2021, 2022, 2024 ve 2025 yıllarında) denetlenmiş olup, 2023 yılında yaşanan deprem felaketi nedeniyle o yıl teftiş yapılamamıştır.

Bununla birlikte TEİAŞ envanterinde yer alan ve 30 yaşını dolduran teçhizatlar, güvenlik ve verimlilik standartları uyarınca yenileme/yatırım programına dahil edilmektedir.