



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 64272063-610-422247
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-47208)

GÜNLÜDÜR

02 Eylül 2026


7/47208

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 03/08/2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1907461 sayılı yazınız.

Diyarbakır Milletvekili Sayın Serhat EREN'in tarafıma tevcih ettiği 7-47208 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99'uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: 7-47208 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN SERHAT
EREN'İN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

DÖNEM
28-4

ESAS NO
7-47208

Lisanssız elektrik üretim tesislerinin kapasite tahsislerine ilişkin duyurular TEİAŞ tarafından yapılırken, söz konusu kapasitenin tahsis metodolojisi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda İSDEMİR Diyarbakır GES projesinin 08/02/2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında belirlenen ve tahsis edilen kapasiteden yararlandığı tespit edilmiş olup, anılan proje “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği”nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi hükmüne istinaden kendilerine ait tüketim aboneliklerinin tüketim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulması planlanan lisanssız elektrik üretim tesisi olarak değerlendirilmektedir. Yenilenebilir kaynaklı lisanssız tesisler gerek yeşil dönüşümün gerçekleştirilebilmesi gerekse yerli/yenilenebilir kaynakların azami düzeyde kullanılarak enerjide bağımlılığın azaltılması hedefinde önemli bir konuma sahiptir.

Lisanssız elektrik üretim başvurularında; kurulması planlanan üretim tesisinin kurulacağı sahaya ilişkin kullanım hakkının edinilmesi gerekli olup, kullanım hakkının edinildiğine dair belge, başvuru sahibi tarafından ilgili şebeke işletmecisine başvuru esnasında sunulmaktadır. Ayrıca 21/05/2019 tarih ve 30780 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16/05/2019 tarih ve 8587 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen “Lisanssız Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”nin 5’inci maddesi;

“Çatı uygulaması dışındaki başvurular için;

- *Mutlak tarım arazileri,*
- *Özel ürün arazileri,*
- *Dikili tarım arazileri,*
- *Sulu tarım arazileri,*
- *Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları*

kapsamı dışına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belge,” hükmünü amir olup, lisanssız elektrik üretim başvurularında kurulacak arazinin, yukarıda listelenen arazileri kapsamı dışına ilişkin alınacak belgenin zorunlu olduğu ve bu kapsamda lisanssız elektrik üretim tesislerinin tarım arazisi vasfı taşımayan araziler üzerine kurulabileceği değerlendirilmektedir.

Lisanssız elektrik üretim tesislerinin temel amacı, ilişkili tüketim tesislerinin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması olup, söz konusu tesiste üretilen elektrik enerjisinin öncelikle ilişkili tüketim tesisi ve tesislerinin elektrik tüketiminin karşılanmasında kullanılması, ihtiyaç fazlası enerjinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde şebekeye verilmesi esastır. Anılan proje bakımından, üretilen elektriğin ne kadarının öz tüketimde kullanılacağına ve ne kadarının şebekeye verileceğine ilişkin önceden belirlenmiş sabit bir miktar bulunmamakta olup, bu miktarlar tesisin üretim ve tüketim değerlerine bağlı olarak ilgili mevzuatta yer alan mahsuplaşma hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir.

Lisanssız elektrik üretim tesisleri, ön lisans veya üretim lisansı alma zorunluluğuna tabi değildir. Lisanslı veya lisanssız olması fark etmeksizin rüzgâr ve güneş gibi kesintili kaynaklı tesislerinin şebekeye bağlanabilmesi için, kapasite koşulları ve bağlanılabilirlik kriterleri çerçevesinde bağlantı görüşü oluşturulması ve bu tür tesislerin benzeri diğer tesislerle çakışma durumunu analiz etmek üzere teknik değerlendirme yapılması söz konusudur. Lisanssız elektrik üretim tesisleri yerli aksam desteğinden yararlanmamaktadır.

Projenin iletim ve dağıtım sistemine bağlantısına ilişkin teknik değerlendirmeler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili şebeke işletmecisi tarafından yürütülmektedir. Projenin bağlantısının gerçekleştirileceği şebekenin mevcut durumu, bağlantı kapasitesi, bağlantı koşulları ve ihtiyaç duyulabilecek şebeke yatırımları ilgili şebeke işletmecisi tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda İSDEMİR Diyarbakır GES projesi için; TEİAŞ tarafından yapılan yük akış analizleri ve ilgili diğer teknik değerlendirmeler neticesinde üretim tesisinin 154 kV, 1272 MCM, ~40 km EİH ile Diyarbakır-3 TM’ye bağlantısı olacak şekilde sistem bağlantı görüşü verilmiş olup, ilgili Şirket ile TEİAŞ arasında bağlantı koşullarını ve Şirketin yükümlülüklerini belirleyen “Sistem Bağlantı Anlaşması” yapılmıştır.