



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/46757

GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610- **418888**

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/46757)


13 Ağustos 2026

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 24.07.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1898964 sayılı yazınız.

Giresun Milletvekili Sayın Elvan IŞIK GEZMİŞ'in tarafıma tevcih ettiği 7/46757 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**GİRESUN MİLLETVEKİLİ SAYIN ELVAN IŞIK
GEZMİŞ'İN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

DÖNEM
28/4

ESAS NO
7/46757

Ülkemizin herhangi bir bölgesinde gerçekleşen kesintiler o bölgede faaliyet gösteren ilgili elektrik dağıtım şirketinin internet adresinde yayımlanmakta olup, bu bilgiler aynı zamanda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na (EPDK) aylık olarak bildirilmektedir. Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi (TEDAŞ) ve EPDK nezdinde yapılan çalışmalar ile bu kesintiler detaylı olarak incelenmekte ve kesintilerin önlenmesi için yatırım ve bakım programları oluşturulmaktadır. Meydana gelen elektrik kesintilerine yapılan önleyici ve koruyucu bakım onarım çalışmaları ile anında müdahale edilmekte, faaliyet alanındaki elektrik tesislerine yönelik periyodik arıza önleyici bakım programları uygulanmaktadır.

Dağıtım şebekelerinin yenilenmesi işi, mevcut dağıtım şebekelerinin ekonomik ömrüne, kondisyon durumuna, kesinti süre ve sıklığı ile etkilenen kullanıcı sayısına (SAIDI, SAIFI), arızaya müdahale süresine, gerilim düşümü problemlerine, trafo güç yetersizliğine ve yeni bağlantı talebi kriterlerine göre değerlendirilmekte ve bu kriterlere göre bir programa bağlanmaktadır.

Bakım faaliyetleri kapsamında ise; "Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Planlı Bakım Harcamalarının Tarife Hesaplamalarında Dikkate Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde geçici kabulü yapılmış tüm dağıtım tesisleri için birinci seviye planlı bakım faaliyetleri 2 yılda bir, ikinci seviye planlı bakım faaliyetleri enerji nakil hatları hariç diğer tesis ve teçhizat için 2 yılda bir, enerji nakil hatları için 5 yılda bir yapılmakta olup, üçüncü seviye planlı bakım faaliyeti ise öngörülen bütçenin altında olmamak kaydıyla bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak belli periyotlarda gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, Giresun ilimizin de içinde bulunduğu bölgede hizmet veren Çoruh EDAŞ tarafından 2025 yılında günümüz rakamlarıyla 1.987.939.247,98 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirilmiş olup, Önergeye konu Görele ilçesi Tekgöz Köyü'ne Tekgöz TR1 dağıtım trafosu besleme bölgesinde işletme, bakım-onarım ve küçük ek tesis çalışmaları kapsamında yaklaşık 1.100 metre kapalı kablo (AER) tesis edilmiştir. Şebekenin kalan bölümlerine ilişkin yenileme ihtiyacı ise; kesinti performansı, etkilenen abone sayısı, şebekenin teknik durumu, ekonomik ömrü ve yatırım öncelikleri dikkate alınarak il genelindeki yatırım programları kapsamında değerlendirilmektedir. Ayrıca, Tekgöz TR2 dağıtım trafosu besleme bölgesindeki şebeke 2017 yılı, Tekgöz TR3 dağıtım trafosu besleme bölgesindeki şebeke ise 2022 yılı yatırım programı kapsamında yenilenmiştir. Bu doğrultuda yapılan teknik inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, söz konusu trafoların ekonomik ömürlerini tamamlamadığı ve mevcut yüklenme oranlarının işletme açısından herhangi bir kapasite yetersizliği oluşturmadığı tespit edilmiş olup, Tekgöz Köyü elektrik dağıtım şebekesine yönelik bakım, onarım, yenileme ve yatırım çalışmaları ihtiyaçlar doğrultusunda planlanarak yürütülmektedir.

2026 yılı yatırım programı kapsamında ise Giresun ilimiz genelinde 115 adet yenileme ve/veya ilave dağıtım trafosu tesis edilmesi planlanmaktadır. Enerji nakil hatlarına ilişkin yenileme çalışmaları ise teknik ihtiyaçlar, yatırım öncelikleri ve bütçe imkanları çerçevesinde yıllık yatırım programları kapsamında kademeli olarak gerçekleştirilmektedir.