T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

COP31 TÜRKİYE ANTALYA

Sayı :30824082-610/ 17085405
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

21 Ekim 2026

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Murat KURUM
Bakan

EK:
-Dosya (1 Takım)

Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
İrtibat: Şube Müdürü-Haydar DEMİRER Tel: 410 14 57
Faks:418 74 63 e-posta: haydar.demirer@csb.gov.tr elektronik ağ: www.csb.gov.tr

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
SAYIN DOĞAN BEKİN'İN
TBMM 7/41823 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVABI

7/41823
GK 125

SORULAR

Mardin'in Merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde 10 günü aşkın bir süredir su kesintileri yaşandığına ilişkin şikayetler gündeme gelmiştir. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) konuya yönelik olarak yaptığı yazılı açıklamada şubat ayı sonunda "Beyazsu Ana İsale Hattı"nda meydana gelen arızanın 08.03.2026 tarihinde giderildiğini ancak 09.03.2026 tarihinde ana isale hattında yeni bir patlamanın meydana geldiğini ve arızanın en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların başlatıldığı kamuoyuna bildirilmiştir. Yaşanan su kesintilerine su şebeke hattı üzerinde sıklıkla meydana gelen arızalar sebep gösterilirken özellikle Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçesinde günlerdir yaşanan su kesintisi halkın en temel ihtiyaçlarını bile karşılamasını imkânsız hale getirmiştir. Ramazan ayı ve yaklaşan bayram dikkate alındığında su kesintileri sonucunda bölgede yaşayan vatandaşlarımız ciddi mağduriyetler yaşamaktadırlar. Vatandaşlar tarafından son yıllarda MARSU'ya yönelik ana isale hattında artan arızalara ilişkin şikayetlere rağmen yetkililerin kalıcı bir çözüm üretememesi bölge insanını mağdur etmektedir. Bölgede isale hattının sık sık patlaması, temiz su altyapı sorununun kronik hale geldiğini çok açık ortaya koymaktadır.

Vatandaşların bir an evvel temiz suya ulaşımının sağlanması için yetkililerin yoğun çaba sarf etmesi ve sık yaşanan bu arızaların bir daha yaşanmaması adına yetkililerin alt yapının güçlendirilmesi için gerekli adımları bir an evvel atması büyük önem arz etmektedir.

Bu bağlamda;

1) 2007 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilen Beyaz Su Ana İsale Hattı üzerinde düzenli olarak bakım-onarım çalışmaları yürütülmekte midir? Yürütülmek ise Mardin Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Beyazsu Ana İsale hattının patlamasının nedenleri nelerdir? Sorumluluklarını yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar uygulanmakta mıdır?

2) Yıllardır Mardin ve çevre ilçelerinde yaşanan su kesintilerinin bir daha yaşanmaması adına Bakanlığınızca atılan/atılacak adımlar nelerdir?

3) Bakanlığınızın 2026 yılı yatırım programında Beyaz su kaynağından gelen içme suyu hattının altyapısının yenilenmesi veya güçlendirilmesi için ayrılmış bir bütçe bulunmakta mıdır? Varsa bu bütçe ne kadardır?

4) Su şebeke hattı üzerinde sıklıkla meydana gelen arızalar dikkate alındığında içme suyu altyapısının güçlendirilmesi ve bölgede su rezervlerinin korumasına ilişkin Bakanlığınızın yürüttüğü bir projesi var mıdır?

5) Beyazsu Ana İsale hattı üzerinde sıklıkla meydana gelen arızalar dikkate alındığında oluşan sorunun çözümü noktasında Bakanlığınız, Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen ortak bir çalışma yapılmakta mıdır?

CEVAP

Konu ile ilgili olarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınan cevabi bilgide;

2007 yılında Nusaybin, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 86 km uzunluğunda bir ana isale hattının projelendirildiği ve inşaatın tamamlanarak o dönem itibariyle Mardin Belediyesine devredildiği, ancak devreye alındıktan kısa bir süre sonra ana isale hattında çeşitli noktalarında arızalar meydana gelmeye başladığı, arızaların Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ekiplerince düzenli olarak takip edilerek oluşan arızalara en kısa sürede müdahale edildiği, arızanın meydana geldiği noktaya bağlı olarak suyun tahliyesi, hasarlı bölümün onarılması, montaj işlemleri ve hattın yeniden devreye alınması süreçlerinin ortalama 14-22 saat içerisinde tamamlandığı,

MARSU verilerine göre 31 Mart 2014 tarihinden bu yana resmi kayıtlara göre hat üzerinde 110 arıza meydana geldiği, özellikle 2026 yılı Mart ve Nisan aylarında il genelinde meydana gelen mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yoğun yağışlar ve sel olayları sonrasında mevcut hattın geçtiği güzergâhın olumsuz etkilenmesi nedeniyle kısa aralıklarla dört ayrı arıza oluştuğu, arızalara derhal müdahale edildiği ve tekrarını önlemek amacıyla çelik boru uygulaması yapılarak güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirildiği,

Hat üzerinde meydana gelen arızaların, doğrudan Kızıltepe ve Artuklu ilçelerini etkilediği ve hattın tekrar onarılarak devreye alınana kadar söz konusu ilçelerinde su kesintisi olabildiği, mevcut ana isale hattında kullanılan CTP boru yeterli düzeyde esnek olmayan, nispeten kırılgan özellikte, döşeli hat açısından ise gerek İpek Yolu güzergâhında yoğun ağır vasıta trafiğinin oluşturduğu titreşimlere maruz kalması gerekse de zemin yapısının, arızaların nedenleri olarak açıklanabileceği,

Beyaz su ana isale hattı ile ilgili olarak yaşanan arızalar ve bakım-onarım süreçlerine ilişkin gerekli bilgi ve bildirimlerin DSİ'ye iletildiği, söz konusu hattın inşa ve ana sorumluluğunun DSİ'ye ait olması nedeniyle teknik değerlendirme, inceleme ve gerekli işlemlerin ilgili kurum tarafından yürütüldüğü,

2020 yılından itibaren MARSU tarafından yeni bir isale hattının gerekliliği konusunda girişimlerde bulunulduğu ve 2023 yılında tekrar DSİ tarafından İkinci Beyaz Su Projesi'nin geliştirildiği ve bu projenin "çelik boru" olarak ihale edildiği, çelik borulu projenin inşaatının devam ettiği, DSİ yetkililerinden alınan bilgilere göre yapım işinin fiziksel olarak %33,5'lere ulaştığı, ancak ikinci beyaz su ana isale hattının tamamlanması için projeye tahsis edilen ödeneklerin büyük oranda artırılması gerektiği, mevcut ödenek planı ve iş programına göre tesisin 2030 yılından önce bitmesi mümkün olmadığını gösterdiği, ancak bu şekilde mevcut beyaz su ana isale hattının terkedilebileceği,

Beyaz su kaynağından gelen içme suyu altyapısının güçlendirilmesine yönelik olarak yeni yapılan çelik isale hattı çalışmalarının belirtildiği üzere DSİ tarafından yürütüldüğü, yatırıma ilişkin planlama, bütçe ve uygulama süreçlerinin ilgili kurum tarafından gerçekleştirildiği,

Bunun yanında, Avrupa Birliği destekli FRITT II Programı kapsamında Artuklu ilçesinin içme suyu altyapısını yenilemeye yönelik Mardin İçme Suyu Projesi'nde %98 oranında fiziksel gerçekleşmenin sağlandığı,

Proje kapsamında 154 km şebeke ve 28.500 m içme suyu deposu inşaatının tamamlandığı, yeni şebeke ve depoların işletmeye alınması çalışmalarının sürdüğü, su kaynaklarının ve rezervlerinin korunmasına yönelik olarak bölgede gerek sulama ve gerekse içme suyu amaçlı açılan sondaj kuyularının kullanımı ve yeraltı suyunun korunmasına yönelik DSİ 10. Bölge Müdürlüğüyle ortak çalışmaların sürdürüldüğü,

Mevcuttaki yoğun arıza üreten ana isale hattının terkedilmesi için DSİ tarafından yapımı sürdürülen ikinci projenin ivedi olarak tamamlanmasının bahse konu sorunu ortadan kaldıracağı, bu konuda Tarım Orman Bakanlığı ve DSİ ile gerekli koordinasyon sağlandığı,

belirtilmiştir.