T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

COP31 TÜRKİYE ANTALYA

GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610-43420

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/49537)

02 Kasım 2026

7/49537

6K 15

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 01/10/2026 tarihli ve E-43452547-120.07-1949566 sayılı yazınız.

Hakkâri Milletvekili Sayın Vezir Coşkun PARLAK'ın tarafıma tevcih ettiği 7/49537 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.

Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

	HAKKARİ MİLLETVEKİLİ SAYIN VEZİR COŞKUN PARLAK'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR	DÖNEM 28/4	ESAS NO 7/49537

Enerji nakil hatlarının tesisi bölgeye özgü bir uygulama olmayıp; ilgili mevzuat, teknik standartlar ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş, Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) tarafından yayımlanan proje ve uygulama esasları doğrultusunda projelendirilerek tesis edilmektedir. Bu süreçlerde ise teknik ve güvenlik kriterlerinin yanı sıra çevresel ve hukuki gereklilikler ile yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası standartlar esas alınmaktadır.

Bu kapsamda tesisler; TS/IEC standartları, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği (EKAT), ilgili imar ve çevre mevzuatı, TEDAŞ teknik şartnameleri ve TEDAŞ Proje Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tesis edilmekte olup, ayrıca ilgili projelerde Elektrik Malzemesi Teknik Şartnamesi (MYD)'nde belirtilen teknik kriterler de dikkate alınmaktadır. Tesis edilen enerji nakil hatlarının işletme sürecindeki kontrol ve bakımları ise yürürlükteki bakım ve işletme esasları doğrultusunda periyodik olarak gerçekleştirilmektedir.

Dağıtım şebekelerinin yenilenmesi işi, mevcut dağıtım şebekelerinin ekonomik ömrüne, kondisyon durumuna, kesinti süre ve sıklığı ile etkilenen kullanıcı sayısına (SAIDI, SAIFI), arızaya müdahale süresine, gerilim düşümü problemlerine, trafo güç yetersizliğine ve yeni bağlantı talebi kriterlerine göre değerlendirilmekte ve bu kriterlere göre bir programa bağlanmaktadır.

Bakım faaliyetleri kapsamında ise; "Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Planlı Bakım Harcamalarının Tarife Hesaplamalarında Dikkate Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde geçici kabulü yapılmış tüm dağıtım tesisleri için birinci seviye planlı bakım faaliyetleri 2 yılda bir, ikinci seviye planlı bakım faaliyetleri enerji nakil hatları hariç diğer tesis ve teçhizat için 2 yılda bir, enerji nakil hatları için 5 yılda bir yapılmakta olup, üçüncü seviye planlı bakım faaliyeti ise öngörülen bütçenin altında olmamak kaydıyla bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak belli periyotlarda gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede Yüksekova Dağıtım Merkezi Geri Besleme Fideri'ne bağlı Akçalı Köyü Orta Gerilim (OG) ve Alçak Gerilim (AG) şebekelerinde 2023 yılı yatırım programı kapsamında yenileme çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, söz konusu hatta bulunan branşmanların yenilenmesi 2025 yılı Seviye 3 bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında tamamlanmıştır. Akçalı Köyü grubu AG şebekesinde ise 2026 yılı Seviye 3 işleri kapsamında şebeke yenileme çalışmalarının yapılması planlanmıştır.

Bununla birlikte Akçalı Köyü Küme Evleri mevkiindeki mevcut elektrik şebekesine ilişkin yapılan kontroller ile gerçekleştirilen çalışmalarda elektrik hatları ve direklerinin alçakta bulunması suretiyle can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğu yönünde teknik bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

Elektrik dağıtım şirketlerinin tedarik sürekliliği ile teknik kalite ve cihaz hasarlarına ilişkin yükümlülükleri Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği (Yönetmelik) çerçevesinde düzenlenmiş olup, bu çerçevede aboneler elektrik dağıtım sisteminden kaynaklanan kalite sorunları nedeniyle teçhizatlarında oluşan zararların tazminine yönelik ilgili dağıtım şirketlerine başvuruda bulunabilmektedir. Dağıtım şirketleri ile aboneler arasında uyuşmazlık olması durumunda ise bu uyuşmazlık tüketici hakem heyetlerinde ve/veya tüketici mahkemelerinde değerlendirilebilmektedir.

Elektrik dağıtım şirketlerinin mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri ile yürütmüş oldukları faaliyetler ise TEDAŞ tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında periyodik olarak denetlenmekte, icra edilen denetimler neticesinde tanzim edilen inceleme ve denetim raporları da gereği için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ya gönderilmektedir. Söz konusu raporların 6446 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat kapsamında değerlendirilmesi neticesinde mevzuata aykırı faaliyetleri sabit görülen elektrik dağıtım şirketleri hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.