



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı


Sayı :30824082-610-15270354
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

3 0 Mart 2026

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

EK:
-Dosya (1 Takım)

7/34594
64 21

HATAY MİLLETVEKİLİ
SAYIN NERMİN YILDIRIM KARA’NIN
TBMM 7/34594 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR

Hatay'da inşa edilmekte olan konutlarda standartlara uygun olmayan malzemelerin kullanıldığına ilişkin kuşkuvar mevcuttur. Özellikle temel radyo beton dökümü sırasında alınan numuneler beton basınç dayanıklılık değerlerini standartları karşılamadığı tutanaklarla dayanak teşkil etmekte ve bu konudaki şikayetler zaman zaman görsel ve yazılı bulgular eşliğinde kamuoyunda paylaşılmaktadır. Son olarak İskenderun, İsmet İnönü Mahallesi, Şevre mntıkasında inşası devam eden bir yapıdan karot örneği alınmış; alınan örnek sonucunda binada kullanılan betonun gerekli ölçüleri karşılamadığı görülmüş ve inşai faaliyetler durdurulmuştur.

Bu bağlamda;

- 1)Hatay'daki deprem konutlarının inşasında hangi beton sınıfı kullanılmaktadır?
- 2)Bugüne Hatay'daki deprem konutu inşaatlarının kaçında uygun olmayan beton kullanıldığı tespit edilmiş ve bu inşaatlarının hakkında hangi cezai tedbirler uygulanmıştır?
- 3)Hatay'da faaliyet gösteren ve standartlara göre üretim yapmadığı tespit edilen beton santralleri var mıdır? Var ise haklarında hangi ve nasıl cezai tedbirler uygulanmıştır?
- 4)Hatay'da standartlara uygun olmayan beton kullanıldığı tespit edilen ancak oturma izni verilen konutlar mevcut mudur?
- 5)Hatay'da TOKİ, Emlak Konut veya yerinde dönüşüm süreci kapsamında inşa edilen yapı ve bağımsız bölümlerde standartları karşılamayan beton tespit edilmiş midir?

CEVAPLAR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, ihale edilen işler kapsamında; İskenderun ilçesi, İsmet İnönü Mahallesi, Şevre mntıkasında inşası devam eden bir yapıdan karot örneği alındığı; alınan örnek sonucunda binada kullanılan betonun gerekli ölçüleri karşılamadığının görüldüğü ve inşai faaliyetler durdurulduğuna dair bilgi doğru değildir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca ihale edilen işler kapsamında betonarme binalarda proje bazlı beton sınıfları değişmekle beraber C30/37, C35/45 ve C40/50 beton sınıfları kullanılmaktadır.

Beton dayanım sonuçlarının proje ve yönetmelikte öngörülen karakteristik beton dayanımının altında çıkması durumunda izlenmesi gereken mühendislik ve hukuki süreçler, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018) ve TS EN 206 gibi ilgili standartlar çerçevesinde belirlenmiş olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca ihale edilen işler kapsamında standartlara ve mevzuata aykırı ürün kullanılamaz. Ayrıca, beton üreticileri ile ilgili denetimler ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir.