



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610- **415271**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/45740)

03 Ağustos 2026

7/45740 GK 178

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 25/06/2026 tarihli ve E-43452547-120.07-1882751 sayılı yazınız.

Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü TÜRKKAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/45740 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: 7/45740 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN LÜTFÜ
TÜRKKAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

DÖNEM
28/4

ESAS NO
7/45740

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında dağıtım şirketleri; kesintisiz, kaliteli ve güvenilir elektrik dağıtım hizmeti sunmakla yükümlü olup, Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Yeniköy Mahallesi, Tabip Sokak'ta tesis edilmesi planlanan trafo yatırımı da söz konusu yükümlülük doğrultusunda gerçekleştirilen yük analizleri ve şebeke planlamaları sonucunda teknik bir ihtiyaç olarak belirlenmiştir.

Trafo yerinin belirlenmesi süreci; ilgili imar planı kararları, şehircilik esasları, elektrik yük merkezine olan mesafe, gerilim düşümünün önlenmesi, işletme ve bakım güvenliği ve özel mülkiyet hakkının korunması ilkeleri gözetilerek yürütülmüştür. Bu kapsamda İZGAZ, İSU, Millî Savunma Bakanlığı, NATO gibi ilgili kurum/kuruluşların uygunluk görüşleri alınmış ve akabinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler tamamlanarak gerekli izin ve onay süreçleri tamamlanmıştır.

Bölgedeki artan enerji talebi sebebiyle şebeke güçlendirme çalışmalarının yürütülmesi teknik bir zorunluluk haline gelmiş; yürütülecek çalışmalarda ise özel mülkiyete konu taşınmazların kullanımı hususu mülkiyet hakkına müdahale edilmemesi ilkesi doğrultusunda öncelikli olarak değerlendirilmemiştir. Yanı sıra vatandaşlardan gelen görüş ve talepler de göz önüne alınmış olup, tüm bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde kabin yeri daha az alan kaplayacak ve görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde parkın uç kısmında konumlandırılmıştır.

Tesis edilecek beton köşk tipi trafo; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi (TEDAŞ) teknik şartnameleri ve ilgili ulusal standartlar doğrultusunda projelendirilmiş olup, söz konusu trafo kapalı sistem yapısı, yetkisiz erişime karşı koruması, topraklama sistemi, kısa devre koruması, izolasyonu ve mekanik dayanımı ile can ve mal güvenliği açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır.