



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Daire Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 20/05/2026 10:10
Sayı: E-120.07.03-1863268



Sayı : E-44697349-610-3594346

Konu : Ordu Milletvekili Sayın Dr. Mustafa
ADIGÜZEL'in yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

7/42124
9K130

İlgi : 30.03.2026 tarihli ve 43452547-120.07.04-1826809 sayılı yazınız.

Ordu Milletvekili Sayın Dr. Mustafa ADIGÜZEL'in 7/42124 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

Abdulkadir URALOĞLU
Bakan

Ek: Cevap Formu (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: D901D24A-BBF9-4B5C-9FA8-A93AC74182D4

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/uab-ebys>

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA
KEP Adresi : uab@hs01.kep.tr

Bilgi için: Hazım YILDIZ
Şef
Telefon No: (312) 203 20 92
E-Posta:
soruonerge.sgb@uab.gov.tr





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

ORDU MİLLETVEKİLİ SAYIN DR. MUSTAFA ADIGÜZEL'İN
7/42124 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ); "Ordu ili, Altınordu ilçesi, Öceli Mahallesi 1171 Adet Konut, 6 Adet Ticaret Merkezi (18 dükkân), Cami İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi" projesi için kurum görüşü istenilmiştir.

Söz konusu proje kapsamındaki parsellerin; Fatsa'dan yola çıkıp Ordu üzerinden Piraziz istikametine gidişte sol tarafta bulunduğu tespit edilmiştir. İlgili alanın muhtelif kesimlerinin fosil ve aktif heyelan sahası içerisinde kalması ve araziden yoğun su gelişi olması nedeniyle, şev stabilitesinin sağlanmasına yönelik olarak kazıklı tutucu yapılar imal edilmiş ve derin drenaj önlemleri alınmıştır.

Karayolunun çevresinde yapılması planlanan yüksek yapılar, şevler üzerinde ilave yük oluşturarak arazideki heyelanların tekrar hareketlenmesine neden olabileceğinden; projenin uygulanmasının Karayolları Genel Müdürlüğünce uygun bulunmadığı ilgili kuruma bildirilmiştir.