



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 64272063-610- **382803**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/38894)

GÜNLÜDÜR

10 Şubat 2026

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

7/38894
GK 86

İlgi : 16/01/2026 tarihli ve E-43452547-120.07-1780598 sayılı yazınız.

Burdur Milletvekili Sayın İzzet AKBULUT'un tarafıma tevcih ettiği 7/38894 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: 7/38894 Esas Numaralı Önerge Cevabı (2 Sayfa)



**BURDUR MİLLETVEKİLİ SAYIN İZZET AKBULUT'UN
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR**

**DÖNEM
28/4**

**ESAS NO
7/38894**

Burdur ilimizde yapılan tespitler sonucu oluşturulan resmi kayıtlarda elektrik şebekesi, enerji nakil hatları ve elektrik sayaçları sebebiyle çıkmış bir yangın kaydı bulunmamaktadır.

18/11/2020 tarihli ve 31308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Planlı Bakım Harcamalarının Tarife Hesaplamalarında Dikkate Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslarda, planlı bakım faaliyetlerinin sınıflandırılması, bütçelendirilmesi ve bütçe kullanımının izlenmesine yönelik düzenlemeler tanımlanmıştır. Söz konusu Usul ve Esaslar çerçevesinde yıllık planlı bakım bütçesini eksik kullanan şirketler için eksik kalan tutarlar katlı olarak şirketlerden tarife düzenlemelerinde geri alınmakta olup, bu suretle şirketlerin planlı bakım faaliyetlerini aksatmadan yapmaları sağlanmaktadır.

Dağıtım şebekelerinin yenilenmesi işi, mevcut dağıtım şebekelerinin ekonomik ömrüne, kondisyon durumuna, kesinti süre ve sıklığı ile etkilenen kullanıcı sayısına (SAIDI, SAIFI), arızaya müdahale süresine, gerilim düşümü problemlerine, trafo güç yetersizliğine ve yeni bağlantı talebi kriterlerine göre değerlendirilmekte ve bu kriterlere göre bir programa bağlanmaktadır.

Bakım faaliyetleri kapsamında ise; “*Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Planlı Bakım Harcamalarının Tarife Hesaplamalarında Dikkate Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar*” çerçevesinde geçici kabulü yapılmış tüm dağıtım tesisleri için birinci seviye planlı bakım faaliyetleri 2 yılda bir, ikinci seviye planlı bakım faaliyetleri enerji nakil hatları hariç diğer tesis ve teçhizat için 2 yılda bir, enerji nakil hatları için 5 yılda bir yapılmakta olup, üçüncü seviye planlı bakım faaliyeti ise öngörülen bütçenin altında olmamak kaydıyla bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak belli periyotlarda gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca lisanslarında belirtilen bölgede dağıtım hizmeti veren elektrik dağıtım şirketleri, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında periyodik olarak denetlenmekte, icra edilen denetimler neticesinde tanzim edilen inceleme ve denetim raporları da gereği için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) gönderilmektedir. Söz konusu raporların 6446 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat kapsamında değerlendirilmesi neticesinde mevzuata aykırı faaliyetleri sabit görülen elektrik dağıtım şirketleri hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Özellikle orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen bakım faaliyetleri ile yangın riskinin azaltılması, şebeke güvenliği ve sürekliliğinin artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda bölgede faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketi tarafından drone ile özellikle ormanlık ve ulaşılması güç bölgelerde havadan kontroller yapılmakta, iletken sarkmaları, izolatör hasarları ve direk deformasyonları gibi potansiyel arızaların önceden tespit edilmesi, yangın riski barındıran bölgelerin belirlenerek risklerin minimum seviyeye indirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Yine orman yangınlarının önlenmesine ilişkin olarak Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından 154 ve 400 kV Enerji İletim Hatlarımızın (EİH) 6 ayda bir kontrol ve bakımları yapılmakta, iletken ve hat hırdavatlarında ısınma olup olmadığı yerden termal kameralarla kontrol edilmektedir. Bu kontrollerde Hat Bakım Ekipleri tarafından yaklaşım mesafeleri, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri (EKAT) Yönetmeliği’nde yer alan kriterler, Enerji İletim Tesislerinin gerilimi, devre sayısı, gabari genişliği gibi hususlar dikkate alınarak ağaçlar düzenli olarak kesilmekte olup, ayrıca söz konusu EİH’lerimizin düzenli olarak helikopter ve havadan termal kameralarla takibi yapılarak arızaya sebebiyet verebilecek hususlar ivedilikle düzeltilmektedir.

LIDAR tekniği ile enerji iletim hatlarımızdaki ihlalli yapıların tespiti, bitki örtüsü ve heyelan analizlerinin yapılması çalışmaları kapsamında; EİH’lerimizin altında ve yanında bulunup ihlal oluşturan veya 3 yıl içinde ihlal oluşturabilecek potansiyele sahip bulunan bitki örtüsünün tespiti yapılarak temizliği gerçekleştirilmektedir.



**BURDUR MİLLETVEKİLİ SAYIN İZZET AKBULUT'UN
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR**

DÖNEM
28/4

ESAS NO
7/38894

Bu kapsamda 2025 yılı bakım çalışmaları kapsamında Burdur ilinde; 557 km hatta ağaç budama, 120 km hatta eğik direk düzeltme, 136 km hatta kırık ve çatlak izolatör değişimi ile iletken sehim düzeltme, ormanlık alanlardan geçen 25 km hatta koridor açma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Burdur ilimizde çıkan yangınlar ve bunların istatistiklerine ilişkin bilgiler Bakanlığımız görev, yetki ve sorumluluk alanında yer almadığından bu hususlarda ilgili Kurum/Kuruluşlardan bilgi alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.